

ZAKŁAD ATESTACJI**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr A1/06**

Nazwa i adres dostawcy: **Fabryka Przewodów i Kabli ELPAR II Sp. z o. o.
16-400 Suwałki,
ul. Szafirowa 9**

Nazwa i adres producenta: **Fabryka Przewodów i Kabli ELPAR II Sp. z o. o.
16-400 Suwałki,
ul. Szafirowa 9**

Nazwa wyrobu: **Przewody do układania na stałe w izolacji z polwinitu zwyczajnego**

*Typ (odmiany),
liczba i przekroje żył oraz
napięcie znamionowe:* **H05V-U 1×(0,5÷1) mm²; 300/500 V
H05V-K 1×(0,5÷1) mm²; 300/500 V
H07V-U 1×(1,5÷10) mm²; 450/750 V
H07V-K 1×(1,5÷240) mm²; 450/750 V**

*Wyrób spełnia wymagania
zawarte w:* **PN-HD 21.3 S3:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie
znamionowe nie przekraczające 450/750 V. Część 3: Przewody bez
powłoki do układania na stałe**

*Zgodnie ze sprawozdaniem
z badań wykonanych przez:* **Laboratorium Badawcze i Wzorcujące CEiAG EMAG**

Nr i data sprawozdania: **652-1/2005 z 2006-01-03, 652-2/2005 z 2006-01-09, 652-3/2005 z 2006-01-09 i 652-4/2005 z 2006-01-09**

Prawo do wykorzystywania certyfikatu dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobów posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawione do badań wzory i odpowiadających wymaganiom powyżej przytoczonego dokumentu normatywnego.

DYREKTOR
Centrum Elektryfikacji i Automatykacji
Górnictwa EMAG

dr inż. Władysław Mironowicz



KIEROWNIK
Zakładu Atestacji

dr inż. Henryk Wosiński

Katowice, dnia 27 luty 2006 r.