



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSchechISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1130428

Výrobek: Silové kabely

Typ: 1-AYKY, 1- CYKY

Jmenovité hodnoty: 3x(25-240) mm², 4x(16-240) mm², 5x(16-120) mm², 3x(25-240)+(16-120) mm², 4x16+1x(1,5-2,5) mm²,
0,6/1 kV

Objednavatel: Prysmian Kablo s. r. o.
Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava 1, Slovensko

Výrobce: Prysmian Kablo s. r. o. Prysmian MKM Zrt.
Hrsz. 010, 2660 Balassagyarmat, Maďarsko

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 300659-01/01 ze dne: 21.05.2013

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN 34 7659-1:04+Z1:07, ČSN EN 60228:05, ČSN 34 7010-82:09, PNE 347659-3:06,
ČSN EN 60811-100:12, ČSN EN 60811-201:12, ČSN EN 60811-202:12, ČSN EN 60811-203:12, ČSN EN 60811-501:12,
ČSN EN 60811-401:12, ČSN EN 60811-504:12, ČSN EN 60811-505:12, ČSN EN 60811-506:12, ČSN EN 60811-508:12,
ČSN EN 60811-509:12, ČSN EN 60811-409:12, ČSN EN 60332-1-1:05, ČSN EN 60332-1-2:05,
Zkoušeno dle TP-KB-01/99-z3 a TP-KB-01/99z3-D1

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 300659 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 163/2002 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.5.2016

5.6.2013

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



300659-01